

АКТ

обследования социально значимого объекта
с круглосуточным пребыванием людей

составлен «31» 03 201 8 года

Бюджетное учреждение Воронежской области «Богучарский
психоневрологический интернат»

Воронежская область, г. Богучар, ул. Красноармейская, д. 2
(полное наименование организации, юридический адрес, физический адрес организации)

Директор - Сумской Сергей Викторович, 8-920-414-13-00
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Представитель организации:

Директор БУ ВО «Богучарский психоневрологический интернат» - Сумской
Сергей Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела – главный государственный инспектор Богучарского и
Кантемировского районов по пожарному надзору подполковник внутренней
службы Коптев Андрей Сергеевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

I. Вопросы, подлежащие обследованию

1. Проверка работоспособности систем раннего обнаружения пожара;
2. Проверка работоспособности системы оповещения о пожаре;
3. Проверка работоспособности систем управления эвакуацией;
4. Проверка инструкций для персонала;
5. Проверка знаний обязанностей персонала в случае пожара;
6. Обследование путей эвакуации;
7. Проверка наличия средств пожаротушения;
8. Наличие знаков пожарной безопасности.

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам обследования:

- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, система дублирования сигнала о пожаре на ПАК
Стрелец Мониторинг и прямая телефонная связь находится в работоспособном
состоянии;
- персонал обеспечен инструкциями по мерам пожарной безопасности и
инструкциями по действиям при пожаре как в дневное так и в ночное время ;

- персонал знает порядок действия при пожаре;
- пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности;
- здания обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения;
- пути эвакуации обеспечены знаками пожарной безопасности.
- персонал обеспечен индивидуальными средствами для защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения.

III. Заключение комиссии

Необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ о пожарной безопасности.

Представитель организации:

Директор БУ ВО «Богучарский -
психоневрологический интернат
Сумской С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Начальник отдела – главный государственный
инспектор Богучарского и Кантемировского
районов по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
Коптев Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

« 81 » 08 2018 г.